



T6 Pro Z-Wave Programmable Thermostat TH6320ZW

Getting Started

Visit honeywellhome.com for a complete user guide.



*TH6320ZW2003 depicted.
Actual size 4.09" x 4.09" x 1.06"

Read and save these instructions

How to use your thermostat

Desired temperature
Shows desired indoor temperature.

Indoor temperature/% relative indoor humidity
Touch to display either current indoor temperature or current % relative indoor humidity.

Mode
Touch to select System mode:

- Auto (if enabled)
- Heat
- Cool/Off
- EM Heat (Emergency Heat - if installed and configured)

Z-Wave connection status
Shows Z-Wave connection status.

Adjust temperature
Touch + or - to set your desired temperature.

Menu
Touch to program a schedule and see other customizable options.

Fan
Touch to select Fan mode:

- Auto
- On
- Circulate

If the thermostat is powered by 24 VAC, then the screen will stay lit for 45 seconds after you complete your changes.

If powered by battery only, the screen stays lit for 8 seconds.

To include or exclude the thermostat from Z-Wave network, go to thermostat **MENU** then **Z-WAVE SETUP**.

For help, contact

WEB honeywellhome.com

PHONE 1-800-468-1502

SOCIAL Twitter: @Honeywell_Home,
Facebook: Honeywell Home

For technical problems, contact

Company	Name	Number

Pro Z-Wave T6 Thermostat programmable TH6320ZW

Pour commencer

Visitez honeywellhome.com pour obtenir le guide de l'utilisateur complet.



*TH6320ZW2003 montré.
Dimensions réelles 4,09x4,09x1,06 po

Veillez lire le mode d'emploi et le conserver en lieu sûr

Comment utiliser votre thermostat

Température souhaitée
Affiche la température intérieure souhaitée.

Température intérieure/% d'humidité relative intérieure
Appuyez sur la touche pour afficher la température intérieure actuelle ou le pourcentage d'humidité relative intérieure actuel

Mode
Appuyez sur la touche pour sélectionner le mode du système :

- Auto (Automatique) (si activé)
- Heat (Chauffage)
- Cool (Climatisation)/ Off (Arrêt)
- EM Heat (Chauffage d'urgence - si installé et configuré)

État de la connexion Z-Wave
Affiche l'état de la connexion Z-Wave.

Régler la température
Appuyez sur + ou sur - pour définir la température souhaitée.

Menu
Appuyez sur la touche pour définir un programme et consulter d'autres options personnalisables.

Fan (Ventilateur)
Appuyez sur la touche pour sélectionner le mode Ventilateur :

- Auto
- Active (Activé)
- Circulate (Circulation)

Si le thermostat est alimenté par une source 24 V c.a., l'écran demeure allumé pendant 45 secondes après la programmation des modifications.

Un écran alimenté par pile seulement demeure allumé pendant 8 secondes.

Pour inclure ou exclure le thermostat du réseau Z-Wave, allez à l'option **MENU**, puis **Z-WAVE SETUP** (menu/configuration Z-Wave).

Pour obtenir de l'aide, veuillez contacter

SITE WEB honeywellhome.com

TÉLÉPHONE 1-800-468-1502

RÉSEAUX SOCIAUX Twitter: @Honeywell_Home,
Facebook: Honeywell Home

En cas de problèmes techniques, contactez

Société	Nom	Numéro



33-00295EFS-05

T6 Pro Z-Wave

Termostato programable

TH6320ZW

Cómo comenzar

Visite honeywellhome.com para obtener una guía del usuario completa.



*representado como TH6320ZW003.
Tamaño real 4.09" x 4.09" x 1.06"

Lea y guarde estas instrucciones


Cómo utilizar el termostato

Temperatura deseada
Indica la temperatura interior deseada.

Temperatura interior/% relativo de humedad interior
Presione para mostrar la temperatura interior actual o el % relativo de humedad interior.

Mode (Modo)
Presione para seleccionar el modo Sistema:

- Auto (Automático), si está activado
- Heat (Calefacción)
- Cool (Frio)/Off (Apagado)
- EM Heat (Calefacción de emergencia: si está instalado y configurado)



Estado de la conexión a la red Z-Wave
Muestra el estado de conexión a la red Z-Wave.

Ajustar la temperatura
Presione el botón + o - para configurar la temperatura deseada.

Menu (Menú)
Presione para configurar un programa y ver otras opciones personalizables.

Fan (Ventilador)
Presione para seleccionar el modo Ventilador:

- Auto (Automático)
- On (Encendido)
- Circulate (Circulación)

Si el termostato tiene una fuente de alimentación de 24 V AC, la pantalla permanecerá encendida durante 45 segundos después de que complete los cambios.

Si se utiliza solo con la batería, la pantalla permanece encendida durante 8 segundos.

Para agregar o quitar el termostato de la red Z-Wave, vaya a **MENU** (Menú) y, luego, a **Z-WAVE SETUP** (Configuración de Z-Wave) en el termostato.

Información de contacto para obtener ayuda

SITIO WEB honeywellhome.com

TELÉFONO 1-800-468-1502

REDES SOCIALES Twitter: @HoneywellHome, Facebook: Honeywell Home

Información de contacto si tiene problemas técnicos

Empresa

Nombre

Número



Resideo Inc., 1985 Douglas Drive North
Golden Valley, MN 55422

www.resideo.com

33-00295EFS-05 M.S. Rev. 04-19 | Printed in United States

This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc., Golden Valley, MN, 1-800-468-1502 ©2019 Resideo Technologies, Inc. The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International Inc. All rights reserved.

Regulatory information

FCC REGULATIONS

§ 15.19 (a)(3)

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- 1 This device may not cause harmful interference, and
- 2 This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IC REGULATIONS

RSS-GEN

This device contains licence-exempt transmitter(s)/

receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- 1 This device may not cause interference.
- 2 This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

FCC Warning (Part 15.21) (USA only)

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC - 47 CFR § 15.21, 15.105 (b)

See <https://customer.resideo.com/en-US/support/residential/codes-and-standards/FCC15105/Pages/default.aspx> for additional FCC information for this product.

Informations réglementaires

NORMES FCC

§ 15.19 (a)(3)

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- 1 Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- 2 Ce dispositif doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant causer un fonctionnement non souhaité.

NORMES IC

RSS-GEN

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

Información regulatoria

NORMAS DE LA FCC

§ 15.19 (a)(3)

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1 Este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial.
- 2 Este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia que se reciba, incluso la interferencia que pudiese causar el funcionamiento no deseado.

NORMAS DEL IC

RSS-GEN

Este dispositivo tiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con las Especificaciones de los Estándares Radioeléctricos (Radio Standard Specifications, RSS) exentas de licencia de la industria Canadiense. El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones:



CAUTION

Equipment damage hazard

To prevent possible compressor damage, do not operate cooling system when outdoor temperature is below 50°F (10°C).



MISE EN GARDE

RISQUE DE DOMMAGES AU MATÉRIEL.

Pour prévenir des dommages potentiels au compresseur, ne pas faire fonctionner le système de climatisation lorsque la température extérieure est inférieure à 10 °C (50 °F).



PRECAUCIÓN

PELIGRO DE DAÑO EN EL EQUIPO.

Para evitar posibles daños en el compresor, no haga que el termostato funcione cuando la temperatura exterior sea inferior a 50 °F (10 °C).

The operation of this equipment is subject to the following two conditions: (1) this equipment or device may not cause harmful interference, and (2) this equipment or device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.

Le fonctionnement de cet équipement est sou-mis aux deux conditions suivantes : (1) cet équipement ne doit causer aucune interférence nuisible et (2) il doit accepter toutes les interférences, y compris celles qui peuvent l'activer de façon inopinée.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Power Requirements: Battery power: AA alkaline battery 3pcs.; C-wire input: 18-30VAC; 50Hz-60Hz

Electrical Ratings:

Terminal	Voltage (50/60Hz)	Running Current
W Heating	18-30 Vac	0.02-1.0 A
(Powerpile)	750 mV DC	100 mA DC
W2 (Aux) Heating	18-30 Vac	0.02-1.0 A
E Emergency Heat	18-30 Vac	0.02-0.5 A
Y Compressor Stage 1	18-30 Vac	0.02-1.0 A

Terminal	Voltage (50/60Hz)	Running Current
Y2 Compressor Stage 2	18-30 Vac	0.02-1.0 A
G Fan	18-30 Vac	0.02-0.5 A
O/B Changeover	18-30 Vac	0.02-0.5 A
L/A Input	18-30 Vac	0.02-0.5 A

Alimentation : Alimentation par piles : trois piles alcalines AA; Câble C : 18-30 V c.a.; 50Hz-60Hz

Spécifications électriques :

Borne	Tension (50/60 Hz)	Courant d'utilisation
W Chauffage	18-30 V c.a.	0,02-1,0 A
(Pile d'alimentation)	750 mV c.c.	100 mA c.c.
W2 Chauffage (auxiliaire)	18-30 V c.a.	0,02-1,0 A
E Chauffage d'urgence	18-30 V c.a.	0,02-0,5 A
Y Phase 1 du compresseur	18-30 V c.a.	0,02-1,0 A

Borne	Tension (50/60 Hz)	Courant d'utilisation
Y2 Phase 2 du compresseur	18-30 V c.a.	0,02-1,0 A
G Ventilateur	18-30 V c.a.	0,02-0,5 A
O/B Changement	18-30 V c.a.	0,02-0,5 A
L/A Entrée	18-30 V c.a.	0,02-0,5 A

Requerimientos de alimentación: Alimentación a batería: 3 baterías alcalinas AA; Entrada de cable C: 18-30 V CA, 50 Hz-60 Hz

Clasificaciones eléctricas:

Terminal	Voltaje (50/60 Hz)	Corriente en funcionamiento
W Calefacción	18-30 V CA	0,02-1 A
(Powerpile)	750 mV CC	100 mA CC
W2 Calefacción (Auxiliar)	18-30 V CA	0,02-1 A
E Calefacción de emergencia	18-30 V CA	0,02-0,5 A
Y Etapa de compresión 1	18-30 V CA	0,02-1 A

Terminal	Voltaje (50/60 Hz)	Corriente en funcionamiento
Y2 Etapa de compresión 2	18-30 V CA	0,02-1 A
G Ventilador	18-30 V CA	0,02-0,5 A
O/B Conversión	18-30 V CA	0,02-0,5 A
L/A Entrada	18-30 V CA	0,02-0,5 A