TABELA NR1 - Zestawienie ilości powietrza wentylacyjnego

Lp	numer pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia F	Wysokość pomieszcznia H	Kubatura K	ilość osób dorosłych	ilość dzieci	Ilość wymian	Wymagana ilość powietrza		Przyjęta ilość powietrza		Przyjęty sposób wentylacji	
								naw.	naw.	wyc.	naw.	wyc.	naw.	wyc.
			m^2	m	m^3			n/h	m^3/h	m^3/h	m^3/h	m^3/h		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	11	12	15	16
PARTER														
1	3.1	HOL	63,33	2,8	177			1,9	340		340		N1/N2	
2	3.2	ANEKS KUCHENNY	3,77	2,8	11			2,8		30		30		WSOC
3	3.3	POKÓJ BIUROWY 1	21,65	3,28	71	4		1,7	120	120	360	360	N2	W2
4	3.4	POKÓJ BIUROWY 2	13,16	3,28	43	2		1,4	60	60	360	360	N2	W2
5	3.5A	POKÓJ BIUROWY 3A	22,95	2,7	62	4		1,9	120	120	185	185	N2	W2
6	3.5B	POKÓJ BIUROWY 3B	22,88	3,28	75	4		1,6	120	120	185	185	N2	W2
7	3.6	POKÓJ BIUROWY 4	22,42	3,28	74	4		1,6	120	120	345	345	N1	W1
8	3.7	POKÓJ BIUROWY 5	21,89	3,28	72	4		1,7	120	120	345	345	N1	W1
9	3.8	POKÓJ BIUROWY 6	29,7	3,28	97	5		1,5	150	150	390	390	N1	W1
10	3.9	POKÓJ BIUROWY 7	19,12	3,28	63	3		1,4	90	90	390	390	N1	W1
11	3.10	POKÓJ BIUROWY 8	19,15	2,8	54	3		1,7	90	90	120	120	N1	W1
12	3.11	POKÓJ BIUROWY 9	28,24	2,8	79	5		1,9	150	150	375	375	N1	W1
13	3.12	POKÓJ BIUROWY 10	31,22	2,8	87	5		1,7	150	150	375	375	N1	W1
14	3.13	PRZEDSIONEK	9,76	2,8	27			1,1	30	30	30	30	N1	W1
15	3.14	WC MĘSKIE								240		240		WS
16	3.15	WC DAMSKIE								50		50		WS
17	3.16	WC OZN								50		50		WS