Czerpnia prostokątna
np.: 900x300mm z żaluzjami
i przepustnicą

Wyrzutnia prostokątna
np.: 600x400mm z żaluzjami
i przepustnicą

CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO–WYWIEWNA
PODWIESZANA TYP OPAL COMPACT PP 4
Vn=1200m3/h, dP=300Pa
Vn=1090m3/h, dP=300Pa
Moc nagrzewnicy elektrycznej 4,2kW
Moc chłodnicy freonowej 8kW

ISTNIEJĄCA
Klapa p.poż na wyjściu
z wentylatorni 2szt.
KLAPA 630x200mm FID S/P–p
z siłownikiem BELIMO BLF 230
zasilanie AC230V, 50/60Hz

3.3 POKÓJ BIUROWY 1
21,65m2 WYK. DYWAN.
Hs=3,28m

3.4 POKÓJ BIUROWY 2
13,16m2 WYK. DYWAN.
Hs=3,28m

3.5.A POKÓJ BIUROWY 3.A
22,95m2 WYK. DYWAN.
Hs=2,70m

3.5.B POKÓJ BIUROWY 3.B
22,88m2 WYK. DYWAN.
Hs=2,70m

3.6 POKÓJ BIUROWY 4
22,42m2 WYK. DYWAN.
Hs=3,28m

3.17 POM. POMOCNICZE
13,45m2

3.14 WC MĘSKIE
10,7m2 GRES

3.2 ANEKS KUCHENNY
4,44m2 GRES
Hs=2,80m

3.15 WC DAMSKIE
3,9m2 GRES

3.7 POKÓJ BIUROWY 5
21,89m2 WYK. DYWAN.
Hs=3,28m

3.8 POKÓJ BIUROWY 6
29,70m2 WYK. DYWAN.
Hs=3,28m

3.9 POKÓJ BIUROWY 7
19,12m2 WYK. DYWAN.
Hs=3,28m

3.10 POKÓJ BIUROWY 8
19,15m2 WYK. DYWAN.
Hs=2,80m

3.11 POKÓJ BIUROWY 9
27,80m2 WYK. DYWAN.
Hs=2,80m

3.12 POKÓJ BIUROWY 10
31,66m2 WYK. DYWAN.
Hs=2,80m

WŁĄCZENIE DO
ISTNIEJĄCEGO KRÓĆCA

Wentylator kanałowy
typ ML EC.A 150–160/530
Vw=240m3/h, dP=150Pa

Wentylator kanałowy
typ ML EC.A 100/280
Vw=100m3/h, dP=150Pa

Wentylator kanałowy
typ ML EC.A 100/280
Vw=30m3/h, dP=150Pa

Tłumik okrągły

Tłumik okrągły

Tłumik okrągły