OBLICZENIA OBWODÓW ZASILAJĄCYCH																	
Skąd	***Dokąd***	***Moc obl. [kW]***	***U_n [V]***	***I_{obl} [A]***	***Typ***	***Ilośc żył***	***Ilośc kabli***	***przekrój [mm 2]***	***łączny przekrój [mm 2]***	***Kondukt.***	***długość oblicz. [m]***	***Spadek napięcia [%]***	***Zabezp. typ***	***I_z [A]***	***I_{dd} [A]***	***Dobór przewodu***	***Dobór zabezp.***
Złącze zasilające	SO	212,0	400	5,0	YKY	4	1	4	4	58	4	2,28%	WT-Gg	10	50	**PRAWDA**	**+**