2507_PW_Charakterystyki
01. Projektowane ściany wewnętrzne rew.A

SW1

Systemowe ściany działowe wewnętrzne o podwyższonej izolacyjności akustycznej min. R”A1 48dB
Ścianki działowe na podwójnej konstrukcji z profili CW /UW 75mm z podwójnym poszyciem z płyt g-k gr 2x12,5mm; wypełnienie płytą akustyczną zgodnie z wytycznymi systemodawcy
grubość całkowita systemu-205mm
Uwaga! Dla pomieszczeń mokrych zastosować dwuwarstwowe poszycie z płyt g-k przeznaczonych do stosowania w tego typu pomieszczeniach.

SW2

Ściany wewnętrzne działowe systemowe gispowo-kartonowe, na systemowej konstrukcji bez wymagań akustycznych.
dwuwarstwowe poszycie z płyt g-k gr. 2x12,5mm, mocowane systemowo wkrętami do dwurzędowej podkonstrukcji aluminiowej z profili CW /UW. Wypełnienie między konstrukcją stanowi wełna mineralna szklana lub skalna.
grubość całkowita systemu- 125mm
Uwaga! Dla pomieszczeń mokrych zastosować dwuwarstwowe poszycie z płyt g-k przeznaczonych do stosowania w tego typu pomieszczeniach.

SW3- ściany murowane REI120

Ściany projektowane murowane z cegły ceramicznej pełnej REI120 2-stronnie tynkowana tynkiem gipsowym

SW4.1- obudowa gk szachtów

Systemowe ściany wewnętrzne g-k stanowiące zabudowę pionów instalacyjnych
dwuwarstwowe poszycie z płyt g-k gr 2x12,5mm, mocowane systemowo wkrętami do dwurzędowej podkonstrukcji aluminiowej z profili CW /UW 50mm
grubość całkowita systemu-75mm

SW4.3- obudowa gk szachtów REI120

Systemowa obudowa szachtu gr. 50mm, klasa odporności REI120. Ściana z podwójnych płyt ognioochronnych gr.25mm. Pierwszą warstwę płyty mocuje się do kątownika za pomocą wkrętów w rozstawie nie większym niż 200 mm oraz kleju. Druga warstwa płyt również jest przytwierdzana do kątownika przez wkręty. Kątownik stalowy mocuje się do przegrody budowlanej za pomocą stalowych kołków szybkiego montażu. Szczelinę pomiędzy obudową a elementem masywnym uszczelnia się wełną mineralną i masą szpachlową

2507_PW_Charakterystyki
01. Projektowane ściany wewnętrzne rew.A

SW5

Systemowe ściany działowe wewnętrzne o podwyższonej izolacyjności akustycznej min. R”A1 40dB.
Ścianki działowe na konstrukcji z profili CW /UW 75mm z podwójnym poszyciem z płyt g-k gr 2x12,5mm; wypełnienie płytą akustyczną zgodnie z wytycznymi systemodawcy
grubość całkowita systemu-125mm