
piętro
bud. G



UWAGI DO INSTALACJI KD:

1. System kontroli dostępu istniejacy do modernizacji w zakresie pietra budynku G, z czytnikami obsługującymi karty użytkownika.
2. Instalację wykonać zgodnie z DTR Producenta.
3. Czytniki kart instalować na wyskości 1,3m nad posadzką w miejscach pokazanych na planie instalacji.
4. Magistrala komunikacyjna systemu KD - wg. DTR Producenta.
5. Kontrolery wyposażone w moduł komunikacyjny LAN do systemów BMS.

LEGENDA

- czytnik kart
- KD — Kontroler dostępu
- EZ — Elektrozaczep rewersyjny KD
- Czujnik zamkniecia drzwi
- AW — Przycisk awaryjnego otwierania
- Moduł kontrolno-sterujacy SSP

uwagi ogólne:
1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. Wszelkie nieścisłości z projektem należny niezwłocznie zgłosić do projektantów
3. Nie skalować z rysunku

Główny Projektant
dwa domagało wnuk architekci
domagało wnuk architekci
ul. Jarosławska 16 | 93-524 Łódź
tel. 42 23 66 313 | info@dwarchitekci.pl

Inwestor
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
z siedzibą w Łodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G

Projekt
Aranżacja, w tym zmiana sposobu użytkowania i przebudowa I. piętra budynku G Biura Zarządu ŁSSE S.A. na salę konferencyjną

Lokalizacja
ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G
90-349 Łódź, działka nr ewid. 80/39 obręb W-25 m. Łódź

Projektant
mgr inż.
WITOLD MAKÓWKA upr.bud. 177/86/Wł
specjalizacja: instalacje elektryczne
Podpis

Sprawdzający
inż.
EDWARD PAŁKA upr.bud. GP.II-460-35/76
specjalizacja: instalacje elektryczne
Podpis

Branża ELEKTRYCZNA
Data 16-10-2025
rew.01 02-12-2025
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
Format .
Skala -

Rysunek
SCHEMAT BLOKOWY KD

Nr Projektu	Nr Rysunku	Rewizja
2507	PW.ET.SB.KD	01

Plik