



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2018011002115662

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置, 独立式, 非控制端口调光(需要配外接电阻), 恒流模式, 安全特低电压, $t_a: 60^{\circ}\text{C}$, $t_c: 80^{\circ}\text{C}$, I类, IP65, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)
见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年07月21日 有效期至: 2028年08月01日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2018年09月19日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2018011002115662

证书附页: 第 1 页 共 1 页

HLG-80H-12AB 输出: Max.12Vdc 恒流 5A;
HLG-80H-15AB 输出: Max.15Vdc 恒流 5A;
HLG-80H-20AB 输出: Max.20Vdc 恒流 4A;
HLG-80H-24AB 输出: Max.24Vdc 恒流 3.4A;
HLG-80H-30AB 输出: Max.30Vdc 恒流 2.7A;
HLG-80H-36AB 输出: Max.36Vdc 恒流 2.3A;
HLG-80H-42AB 输出: Max.42Vdc 恒流 1.95A;
HLG-80H-48AB 输出: Max.48Vdc 恒流 1.7A;
HLG-80H-54AB 输出: Max.54Vdc 恒流 1.5A;
输入: 100-240V~ 50/60Hz。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2014011002726978

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,独立式,恒压/恒流模式,安全特低电压, $t_a: 60^{\circ}\text{C}$, $t_c: 80^{\circ}\text{C}$, I类, IP67, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)

见附页; 100-240V~ 50/60Hz.

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年06月30日 有效期至: 2029年08月06日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2014年10月13日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2014011002726978

证书附页: 第 1 页 共 1 页

HLG-80H-12 输出: 恒压 12Vdc 恒流 5A;
HLG-80H-15 输出: 恒压 15Vdc 恒流 5A;
HLG-80H-20 输出: 恒压 20Vdc 恒流 4A;
HLG-80H-24 输出: 恒压 24Vdc 恒流 3.4A;
HLG-80H-30 输出: 恒压 30Vdc 恒流 2.7A;
HLG-80H-36 输出: 恒压 36Vdc 恒流 2.3A;
HLG-80H-42 输出: 恒压 42Vdc 恒流 1.95A;
HLG-80H-48 输出: 恒压 48Vdc 恒流 1.7A;
HLG-80H-54 输出: 恒压 54Vdc 恒流 1.5A;
输入: 100-240V~, 50/60Hz, 0.85A。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2014011002727001

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,独立式,恒压/恒流模式,安全特低电压, $t_a: 60^{\circ}\text{C}$, $t_c: 80^{\circ}\text{C}$, I类, IP65, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)

见附页; 100-240V~ 50/60Hz.

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年06月30日 有效期至: 2029年08月06日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2014年10月13日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2014011002727001

证书附页: 第 1 页 共 1 页

HLG-80H-12A 输出: 恒压 12Vdc 恒流 5A;
HLG-80H-15A 输出: 恒压 15Vdc 恒流 5A;
HLG-80H-20A 输出: 恒压 20Vdc 恒流 4A;
HLG-80H-24A 输出: 恒压 24Vdc 恒流 3.4A;
HLG-80H-30A 输出: 恒压 30Vdc 恒流 2.7A;
HLG-80H-36A 输出: 恒压 36Vdc 恒流 2.3A;
HLG-80H-42A 输出: 恒压 42Vdc 恒流 1.95A;
HLG-80H-48A 输出: 恒压 48Vdc 恒流 1.7A;
HLG-80H-54A 输出: 恒压 54Vdc 恒流 1.5A;
输入: 100-240V~, 50/60Hz, 0.85A。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2014011002727036

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,独立式,恒流模式,安全特低电压,
ta:60°C, tc:80°C, I类, IP67, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保
护:110°C, 非控制端口调光)
见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年07月21日 有效期至: 2029年08月06日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2014年10月13日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2014011002727036

证书附页: 第 1 页 共 1 页

HLG-80H-12B 输出: 12Vdc, 5A (恒流);
HLG-80H-15B 输出: 15Vdc, 5A (恒流);
HLG-80H-20B 输出: 20Vdc, 4A (恒流);
HLG-80H-24B 输出: 24Vdc, 3.4A (恒流);
HLG-80H-30B 输出: 30Vdc, 2.7A (恒流);
HLG-80H-36B 输出: 36Vdc, 2.3A (恒流);
HLG-80H-42B 输出: 42Vdc, 1.95A (恒流);
HLG-80H-48B 输出: 48Vdc, 1.7A (恒流);
HLG-80H-54B 输出: 54Vdc, 1.5A (恒流);
输入: 100-240V~, 0.85A, 50/60Hz。
本系统产品调光方式: 外接电阻调光。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

CCC Certificate · China

China Compulsory Certificate

HLG-80H-24B

cloud light pendant · large + x-large (24V)

cloud light mobile · small (24V)

cloud light mobile · medium + large (24V) (North America only)

suspended softwall + softblock luminaires (North America only)

molo design, ltd.

1470 Venables Street
Vancouver BC
Canada V5L 2G7

t +1 604 685 0340

info@molodesign.com
www.molodesign.com

